



Kingspan - Light & Air Belgium
Gontrode Heirweg 138
9090 te Melle
09 210 06 00
aero.maintenance@kingspan.com

VME Albrecht & Isabella
130927
P/A Isyndix-Immotrap bvba
3001 te HEVERLEE

Rapport de travail Werkrapport

VME Albrecht & Isabella
130927-1
Naamsestraat 102
3000 te LEUVEN
016 27 04 51
tech@isyndix.be

Werkbon nummer: OHC06066 - SO014735

Referentie:

Werkzaamheden: VME Albrecht & Isabella - Leuven

Kleppenregister aanwezig?
Régistre à clapets présent?

- Ja/Oui

Checklist Kleppenregister/Régistre à clapets

	OK	Niet/Pas OK	NVT / NA
Optische controle/Côntrol optique	✓		
Kleppen/Clapet	✓		
Scharnieren/Charniers	✓		
Motor/Moteur	✓		
Motorsteun/Support moteur	✓		
Dichtingen/Joints	✓		

Stuwkracht aanwezig?
Ventilateur de gaine présent?

- Nee/Non

Axiaalventilator aanwezig?
Ventilateur axiale présent?

- Ja/Oui

Checklist axiale ventilator/ventilateur axiale

	OK	Niet/Pas OK	NVT / NA
Optische controle/Contrôle optique	✓		
Bevestigingen/Fixations	✓		
Stroomverbruik/Courant	✓		
Smering/Graisser	✓		
Lagers/Paliers	✓		
Uitlijning/Alignement	✓		
Kabelbevestiging/Fixation de cable	✓		
Stroommeting/Mesure du courant électrique	✓		

Bedienbord aanwezig?
Tableau/Boîte de commande présent?

- Ja/Oui

Checklist bedienbord / Tableau/boîte de commande

	OK	Niet/Pas OK	NVT / NA
Optische controle/Contrôle optique	✓		
Kabelbevestiging/Fixation de cable	✓		
Batterijen/Batteries	✓		
Scenario	✓		
Lampen/Lampes	✓		
UPS			✓
Frequentieregelaars/Onduleurs	✓		
Zekeringen/Fusibles	✓		
Poortsturing	✓		
Werking branddetectiecontact/Fonctionnement du contact incendie	✓		
RWA gekoppeld aan branddetectiecentrale (brandcentrale niet getest tenzij anders vermeld) / EFC est connecté à centrale incendie (centrale pas testé sauf indication contraire!)	✓		

Detectie aanwezig?
Détection présent?

- Nee/Non

Noodaggregaat aanwezig?
Générateur de secours présent?

- Nee/Non

Te vervangen onderdelen tijdens volgend onderhoud?
Pièces à remplacer pendant l'entretien suivant

- Ja/Oui
zie werkorder

Offerte?
Offre?

- Ja/oui, zie werkbon / voir bon de travail

Foto's

Schets
Dessin

Onderhoudswerkzaamheden af?
Travaux d'entretien terminé?

- Ja/Oui


Installatie in dienst?
Installation en service?

- Ja/Oui
installatie 100% in dienst.

Handtekening techniek
Signature technicien

Keen

Va de LH

A stylized handwritten signature in black ink, consisting of several overlapping loops and a long horizontal stroke at the top.

15/2/21