



Kingspan - Light & Air Belgium
Gontrode Heirweg 138
9090 te Melle
09 210 06 00
aero.maintenance@kingspan.com

VME Albrecht & Isabella
130927
P/A Isyndix-Immotrap bvba
3001 te HEVERLEE

Rapport de travail Werkrapport

VME Albrecht & Isabella
130927-1
Naamsestraat 102
3000 te LEUVEN
016 27 04 51
tech@isyndix.be

Werkbon nummer: OHC06066 - SO014735

Referentie:

Werkzaamheden: VME Albrecht & Isabella - Leuven

Automatische rookschermen aanwezig?
Ecrans coupes fumée automatique présent?

- Ja/Oui

Checklist automatische rookschermen / écrans coupe fumée automatique

	OK	Niet/Pas OK	NVT/NA
Optische controle / Contrôle optique	✓		
Obstructies / Obstructions	✓		
Batterijen / Batteries		✓	
Doek / Ecran	✓		
Afstelling limits / ajustement limites	✓		
Elektrische aansluitingen / Raccordements électriques	✓		
Werking motoren / fonction. moteurs	✓		
Sturing / Commande	✓		

Vaste rookschermen aanwezig?
Ecrans fixes présent?

- Nee/non

Bedieningsbord aanwezig?
Boîte de commande présent?

- Nee/non
bij bedienbord RWA

Te vervangen onderdelen tijdens volgend onderhoud?
Pièces à remplacer pendant l'entretien suivant?

- Ja/oui
zie werkbbon

Offerte?
Offre?

- Ja/oui, zie werkbbon / voir bon de travail

Foto's

Onderhoudswerkzaamheden af?
Travaux d'entretien terminé?


- Ja/oui

Installatie in dienst?
Installation en service?

- Ja/oui
alle gordijnen 100% in dienst

Handtekening techniek
Signature technicien

Koen
Van der Kerkhof



13/2/21