

Engineering Report

Votre Service Technique / Uw Technische Dienst Dilbeek

Tel : 02-717 02 02

Fax : 02-717 02 03



Email

Technique / Techniek be_support@chubbfs.com

Entretien / Onderhoud be_support@chubbfs.com

Installation / Installatie

Nom / Naam:

QPARK LEUVEN HEILIG HART
NAAMSESTRAAT 102
3000 LEUVEN
-HEILIG HART- LEUVEN-

Facturation / Facturatie

Cust. N°: X400335

Nom / Naam:

VME ALBRECHT EN ISABELLA
TERVUURSEVEST 23/0001
3001 HEVERLEE
P/A IMMOTRAP/ISYNDIC BVBA

Contact: Eddy van Isyndic

Call No.: 22500636 / 1 Maintenance under contract

System Type: 2X-F2-FB-11

Raison de l'appel / Reden van oproep: Maintenance to plan

Customer Reference:

Site ID: 403626

Job No.:

Remarques / Opdracht:

Dispatching:

C1:

C2:

Directions: BEL LIESBETH VANHENTENRIJK VR TOEGANG 0497/978287 (Regio Limburg - Leuven)
In geen enkele parking van de regio Limburg/Leuven is er iemand vast aanwezig - BEVESTIGING NODIG VAN
VERANTWOORDELIJKE bellen naar lisbeth of storingen voor openen van de toegang naar lokaal
inrij hoogte 2.0m

Bij volgend onderhoud of depannage dient de transmissienummer telefoon genoteerd te worden .

Preventative Maintenance : FIRE 1 VIS/YEAR

Notes : Jaarlijks onderhoud detectie

Jaarlijks 35 detectoren vervangen DP2061T (multi)

Arrivée / Aankomst: 24/01/2025 @ 07:00:00 **Départ / Vertrek:** 24/01/2025 @ 15:30:00

Remarques / Opmerkingen: start van het jaarlijks onderhoud

Matériel / Materiaal

Qt. / Hoev. Description / Omschrijving

1	*OBSOLETE - SMOKE DETECTOR TEST SPRAY SC008 - REPLACED BY HFC FREE MODEL SC010 SEE 854092
---	---

Checklist

Check Liste / Check Lijst

Yes/No

Remarques / Opmerkingen

ID et signature technicien

ID en handtekening technieker

Signature du client

Handtekening van de klant

Technicien

Technieker D. De Greef FPS-S

Nom / Naam .

! Les zones Techniques doivent toujours être testées par le client - De technische zones moeten altijd door de klant getest worden !

Maatschappelijke zetel/Siège social Chubb Security Systems bv srl Alfons Gossetlaan 28A B 1702 Dilbeek

Incert B-0028

Beveil. Ondern. / Entr. Sécur. 20 0240 20

Btw / Tva BE 421 095 014