

ONDERHOUD BRANDHASPEL - Ref. 08/2021 Rev.4

<u>Nummer</u>	<u>Merk</u>	<u>Omschrijving</u>	<u>Jaar</u>	<u>Locatie</u>	<u>Resultaat</u>	<u>Opmerkingen</u>
ARD0063247	Somati	Brandhaspel 20m	2002	1 h1	Goedgekeurd	
ARD0063255	Somati	Brandhaspel 20m	2002	3 h2	Goedgekeurd	

ONDERHOUD NOODVERLICHTING

<u>Nummer</u>	<u>Merk</u>	<u>Omschrijving</u>	<u>Jaar</u>	<u>Locatie</u>	<u>Resultaat</u>	<u>Opmerkingen</u>
ARD-147923	[Nazicht]	Noodverlichting Niet-Perm.		inkom	Goedgekeurd	
ARD-147924	[Nazicht]	Noodverlichting Niet-Perm.		gelijkvloers lift	Goedgekeurd	
ARD-147925	[Nazicht]	Noodverlichting Niet-Perm.		verdieping 4 lift	Afgekeurd	
					NOK	
ARD-147926	[Nazicht]	Noodverlichting Niet-Perm.		verdieping 4 trap	Goedgekeurd	
ARD-147927	[Nazicht]	Noodverlichting Niet-Perm.		verdieping 3 lift	Goedgekeurd	
ARD-147928	[Nazicht]	Noodverlichting Niet-Perm.		verdieping 3 trap	Goedgekeurd	
ARD-147929	[Nazicht]	Noodverlichting Niet-Perm.		verdieping 2 lift	Goedgekeurd	
ARD-147930	[Nazicht]	Noodverlichting Niet-Perm.		verdieping 2 trap	Goedgekeurd	
ARD-147931	[Nazicht]	Noodverlichting Niet-Perm.		verdieping 1 lift	Goedgekeurd	
ARD-147932	[Nazicht]	Noodverlichting Niet-Perm.		verdieping 1 trap	Goedgekeurd	

Autonomie

ONDERHOUD ROOKLUIK

<u>Nummer</u>	<u>Merk</u>	<u>Omschrijving</u>	<u>Jaar</u>	<u>Locatie</u>	<u>Resultaat</u>	<u>Opmerkingen</u>
ARD0063253	Caroplast	Rookluik (werking)		Inkom onder trap	Goedgekeurd	