

ONDERHOUD BRANDHASPEL - Ref. 08/2021 Rev.4

<u>Nummer</u>	<u>Merk</u>	<u>Omschrijving</u>	<u>Jaar</u>	<u>Locatie</u>	<u>Resultaat</u>	<u>Opmerkingen</u>
ARD0063238	Somati	Brandhaspel 20m	2002	1 h1	Goedgekeurd	
ARD0063246	Somati	Brandhaspel 20m	2002	3 h2	Goedgekeurd	

ONDERHOUD NOODVERLICHTING

<u>Nummer</u>	<u>Merk</u>	<u>Omschrijving</u>	<u>Jaar</u>	<u>Locatie</u>	<u>Resultaat</u>	<u>Opmerkingen</u>
ARD-147957	[Nazicht]	Noodverlichting Niet-Perm.		inkom	Afgekeurd NOK	
					Autonomie	
ARD-147958	[Nazicht]	Noodverlichting Niet-Perm.		gelijkvloers lift	Goedgekeurd	
ARD-147959	[Nazicht]	Noodverlichting Niet-Perm.		verdieping 4 lift	Goedgekeurd	
ARD-147960	[Nazicht]	Noodverlichting Niet-Perm.		verdieping 4 trap	Goedgekeurd	
ARD-147961	[Nazicht]	Noodverlichting Niet-Perm.		verdieping 3 trap	Goedgekeurd	
ARD-147962	[Nazicht]	Noodverlichting Niet-Perm.		verdieping 3 lift	Goedgekeurd	
ARD-147963	[Nazicht]	Noodverlichting Niet-Perm.		verdieping 2 lift	Goedgekeurd	
ARD-147964	[Nazicht]	Noodverlichting Niet-Perm.		verdieping 2 trap	Goedgekeurd	
ARD-147965	[Nazicht]	Noodverlichting Niet-Perm.		verdieping 1 trap	Goedgekeurd	
ARD-147966	[Nazicht]	Noodverlichting Niet-Perm.		verdieping 1 lift	Goedgekeurd	

ONDERHOUD ROOKLUIK

<u>Nummer</u>	<u>Merk</u>	<u>Omschrijving</u>	<u>Jaar</u>	<u>Locatie</u>	<u>Resultaat</u>	<u>Opmerkingen</u>
ARD0063252	Caroplast	Rookluik (werking)		Inkom onder trap	Goedgekeurd	