

ONDERHOUD BRANDHASPEL - Ref. 08/2021 Rev.4

<u>Nummer</u>	<u>Merk</u>	<u>Omschrijving</u>	<u>Jaar</u>	<u>Locatie</u>	<u>Resultaat</u>	<u>Opmerkingen</u>
ARD0063256	Somati	Brandhaspel 20m	2002	1 h1	Goedgekeurd	
ARD0063248	Somati	Brandhaspel 20m	2002	3 h2	Goedgekeurd	

ONDERHOUD NOODVERLICHTING

<u>Nummer</u>	<u>Merk</u>	<u>Omschrijving</u>	<u>Jaar</u>	<u>Locatie</u>	<u>Resultaat</u>	<u>Opmerkingen</u>
ARD-147981	[Nazicht]	Noodverlichting Niet-Perm.		inkom	Goedgekeurd	
ARD-147982	[Nazicht]	Noodverlichting Niet-Perm.		gelijkvloers lift	Goedgekeurd	
ARD-147983	[Nazicht]	Noodverlichting Niet-Perm.		verdieping 3	Goedgekeurd	
ARD-147984	[Nazicht]	Noodverlichting Niet-Perm.		verdieping 3 lift	Afgekeurd Autonomie NOK	
ARD-147985	[Nazicht]	Noodverlichting Niet-Perm.		verdieping 2	Afgekeurd Autonomie NOK	
ARD-147986	[Nazicht]	Noodverlichting Niet-Perm.		verdieping 2 lift	Afgekeurd Autonomie NOK	
ARD-147987	[Nazicht]	Noodverlichting Niet-Perm.		verdieping 1	Afgekeurd Autonomie NOK	
ARD-147988	[Nazicht]	Noodverlichting Niet-Perm.		verdieping 1 lift	Goedgekeurd	

ONDERHOUD ROOKLUIK

<u>Nummer</u>	<u>Merk</u>	<u>Omschrijving</u>	<u>Jaar</u>	<u>Locatie</u>	<u>Resultaat</u>	<u>Opmerkingen</u>
ARD0063239	Caroplast	Rookluik (werking)		Inkom achter Prive deur	Goedgekeurd	