



RAPPORT ENTRETIEN BT

PARKING : LEUVEN HEILIG HART

ADRESSE / ADRESS : Naamsestraat 102, 3000 Leuven

DATE : 24/09/2019

TECHNICIENS : Steve + Denis

INFOS GENERALES / ALGEMENE INFORMATIE

1. Tension de service / Voltage :

- ☐ 3 x 400 V + N
- ☐ 3 x 230 V
- ☐ Monophasé 230 V

2. Intensité de service / Amps van de installatie: 160 A (BORD A) - 125 A (BORD N)

3. Nombre de tableaux / Aantal Bord : 1

4. Nombre de disjoncteurs - différentiels par tableau / Aantal protectie:

	TD 1 / BORD A	TD 2 / BORD N	TD 3 / BORD 3	TD 4 / BORD 4
Disjoncteurs / Uitschakelaar	32 - 2P 7 - 4P	21 - 2P 6 - 4P		
Différentiels / Differentieelschakelaar	6 - 4P - 40A	6 - 4P - 40A		
Autres / Anderen : Diff.	2 - 2P - 40A	17 - 2P - 40A		
	TD 5 / BORD 5	TD 6 / BORD 6	TD 7 / BORD 7	TD 8 / BORD 8
Disjoncteurs / Uitschakelaar				
Différentiels / Differentieelschakelaar				
Autres / Anderen :				

Plans disponibles / beschikbare plannen : OK - NOK

Remarques particulières / Commentaren : Différentiel XA (BORD N) abaissé

5. Mise à la terre / Earth soort:

- ☐ Boucle de terre / Aardingslus
- ☐ Piquet de terre / Aardstaaf

Valeur de la terre : 15,2 Ω .



6. Isolement général / Général insulatie :MΩ. **NON MESURABLE**

Remarques particulières / Commentaren:

.....

.....

.....

.....

7. Valeur de l'intensité générale par phase / Amps per fase:

L1 : /A

L2 : /A

L3 : /A

N : /A

ECLAIRAGES / VERLICHTINGSSYSTEMEN

Type d'éclairage / type verlichting :

- ☒ Armature TL IP55 / TL Armaturen IP55
- ☐ Réglette TL IP44 / Balkstrip IP44
- ☐ Armature LED / LED Armaruren
- ☐ Autres / Anderen :

Puissance des éclairages / Lichtwatt :

- ☐ 1 x 36 w
- ☐ 2 x 36 w
- ☒ 1 x 58 w 840
- ☐ 2 x 58 w
- ☐ LED :
- ☐ Autres / Anderen :

Ballast : **Electronique / elektronisch** - Ferro-magnétique / Basic - DRIVER LED

Marque / Mark :

- ☒ Zumtobel
- ☐ Autres / Anderen : OLEVEON



Nombre d'éclairages / Aantal verlicht per verdieping :

P-2 : 91 TL + 2 appliques rondes LED

P-2 GARAGE : 4 TL

P-3 : 115 TL + 1 appliques rondes LED

P-3 GARAGE : 4 TL

P-4 : 86 TL

P-4 ->-> P-3 : 12 TL

P-3 -> -> P-2 : 8 TL

Escalier : 7 appliques rondes LED

Bureau : 11 dalles LED 600 mmx600 mm LED 36W

Zone entrée barrière : 10 TL

P-2 -> -> P-1 : 12 TL + 29 TL 1X36W 840

Entrée principale (Rue) : 5 Plafonniers Rond Zumtobel

Eclairages de secours / Noodverlichting :

- ☐ Etat général / Algemene conditie : **OK** – NOK
- ☐ Nombre par étage / Aantal per verdieping : **19 par étage**
- ☐ Marque / Mark : **ZUMTOBEL**
- ☐ Type / Soort : **LED** – TL
- ☐ Puissance / Wattage : **7 W**

INSTALLATION ELECTRIQUE / ELECTRISCH INSTALLATIE

Travaux réalisés / Volttooide werken :

.....

.....

.....

.....

.....



Travaux à réaliser /Uit te voeren werkzaamheden:

- 14 TL5 58W 840 à remplacer P-4
- 4 TL5 58W 840 à remplacer P-4 -> -> P-3
- 2 TL5 58W 840 à remplacer P-2 -> -> P-1

ENTRETIEN REALISE / ONDERHOUD REALISATIE

- ☐ Nettoyage des tableaux électriques / Schoonmaakbeurt bord
- ☐ Resserrage des bornes / Aanscherping
- ☐ Test des différentiels / Differentieelschakelaar
- ☐ Vérification des éclairages de secours / Noodverlicht test
- ☐ Vérification des éclairages / Verlichting test
- ☐ Prise de photos des tableaux électriques / Bord foto's
- ☐ Prise de photos des éclairages de secours / Noodverlicht foto's
- ☐ Prise de photos des éclairages / Verlichting foto's
- ☐ Prise de photos des plans / Plannen foto's

COMMENTAIRES / COMMENTAREN :